

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5414/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Horpol 1 Sp. z o.o.
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno

stwierdza, że wyrób:
produkowany przez:

Wyciornica pianowa WP 2-75 typ WP-200

POK S.A.
z.i. Les Guignons
10400 Nogent Sur Seine, Francja

w zakładzie
produkcyjnym:

POK S.A.
z.i. Les Guignons
10400 Nogent Sur Seine, Francja

spełnia wymagania:

pkt. 3.18 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85,
poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7528/2024 z dnia 23.05.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 5752/BS/12 z dnia 08.11.2013 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP-PIB.
3. Świadectwo pomiaru nr 20/L3/19 z dnia 25.04.2019 r. wykonane przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5414/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa: od 17.06.2024 r. do 16.06.2029 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 17 czerwca 2024 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5414/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Wytwornica pianowa WP 2-75 typ WP-200

Masa badanej próbki [kg]	~ 4,84
Wymiary badanej próbki (długość / średnica) [mm]	~ 585,6 / 251,0
Maksymalna długość rzutu strumienia piany [m]	~ 7,83
Natężenie przepływu wody [dm ³ /min]	~ 198,8
Natężenie przepływu roztworu wodnego środka pianotwórczego [dm ³ /min]	~ 200,7
Parametry piany:	
- liczba spienienia	89,29
- szybkość wykrapalania piany (wartość połówkowa)	94 min 4 s

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 17 czerwca 2024 r.