

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5415/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Horpol 1 Sp. z o.o.
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno

stwierdza, że wyrób:
produkowany przez:

Wyciornica pianowa WP 4-75 typ WP-400

POK S.A.
z.i. Les Guignons
10400 Nogent Sur Seine, Francja

w zakładzie
produkcyjnym:

POK S.A.
z.i. Les Guignons
10400 Nogent Sur Seine, Francja

spełnia wymagania:

pkt. 3.18 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7529/2024 z dnia 23.05.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 5753/BS/12 z dnia 08.11.2013 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwożarowych BS CNBOP-PIB.
3. Świadectwo pomiaru nr 12/L3/19 z dnia 29.03.2019 r. wykonane przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5415/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa: od 17.06.2024 r. do 16.06.2029 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 17 czerwca 2024 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5415/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Wytwornica pianowa WP 4-75 typ WP-400

Masa badanej próbki [kg]	~ 5,639
Wymiary badanej próbki (długość/szerokość) [mm]	~ 825,3 / 250,7
Maksymalna długość rzutu strumienia piany [m]	~ 9,92
Natężenie przepływu wody [dm ³ /min]	~ 386,3
Natężenie przepływu roztworu wodnego środka pianotwórczego [dm ³ /min]	~ 389,7
Parametry piany:	
- liczba spienienia	73,53
- szybkość wykrapalania piany (wartość połówkowa)	16 min 38 s

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 17 czerwca 2024 r.