

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5000/2023

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszewskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Horpol 1 Sp. z o.o.
Nowa 23, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno**

stwierdza, że wyrób:

Pompa turbinowa PT 9/1/8

produkowany przez:

**POK S.A.S.
Z.I. LES Guignons
10400 Nogent-sur-Seine
Francja**

w zakładzie
produkcyjnym:

**POK S.A.S.
Z.I. LES Guignons
10400 Nogent-sur-Seine
Francja**

spełnia wymagania:

**pkt. 2.4 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz.
553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6923/2023 z dnia 04.04.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1102/BS/23 z dnia 06.06.2023 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwożarowej BS CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5000/DC/CNBOP-PIB/2023.

Okres ważności świadectwa: od 19.06.2023 r. do 18.06.2028 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 19 czerwca 2023 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5000/2023

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Pompa turbinowa PT 9/1/8

Wymiary badanej pompy (długość/szerokość/wysokość):	- 378/329/338 mm
Masa badanej pompy:	- 12,4 kg
Parametry pracy pompy:	
– wydajność pompy przy ciśnieniu tłoczenia 1 bar:	- 956 dm ³ /min
– parametry wody zasilającej turbinę na wlocie przy ciśnieniu 8 bar:	- 579,4 dm ³ /min

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 19 czerwca 2023 r.