



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5866/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

KADIMEX Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa

stwierdza, że wyrób:

Prądownica wodna PWT 52/2-3,5-5 typ: Magikador 50

produkowany przez:

POK S.A.S
18 Cours Antonire Lavoisier
10400 Nogent-Sur-Seine
Francja

w zakładzie produkcyjnym:

POK S.A.S
18 Cours Antonire Lavoisier
10400 Nogent-Sur-Seine
Francja

spełnia wymagania:

pkt. 3.16 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 282).

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 8063/2025 z dnia 14.08.2025 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 444-BS/10 z dnia 22.04.2010 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5866/DC/PIB/2025.

Okres ważności świadectwa:

od 09.10.2025 r.

do 08.10.2030 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

mgr inż. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 9 października 2025 r.



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5866/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Prądownica wodna PWT 52/2-3,5-5 typ: Magikador

Masa badanej prądownicy:	- 2,57 kg
Wymiary badanej prądownicy: długość/wysokość/szerokość	- 300 x 252 x 125,7 mm
Nastawy wydajności:	- skokowo 200, 3500, 500 dm ³ /min
Maksymalna długość rzutu, przy ciśnieniu 0,6 MPa na wlocie badanej prądownicy dla nastawy 500 dm ³ /min, dla strumienia:	
– zwartego	- 46 m
– rozproszonego	- 15 m
Maksymalne natężenie przepływu wody przy ciśnieniu 0,6 MPa na wlocie badanej prądownicy dla nastawy 500 dm ³ /min dla strumienia:	
– zwartego	- 520 dm ³ /min
– rozproszonego	- 517 dm ³ /min

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej, dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 9 października 2025 r.